

# PyroCouple Series

Operator's Guide



Guide de l'Opérateur - Série PyroCouple  
Bedienungsanleitung - PyroCouple-Serie  
Guía del Usuario - Serie PyroCouple  
Manuale di Istruzione - Serie PyroCouple

**CALEX**  
ELECTRONICS LIMITED

PyroCuple non-contact infrared sensors measure temperatures from -20°C to 500°C and provide either a linear 4 to 20 mA output, a voltage output or a thermocouple output. This range of output signals is compatible with almost any indicator, controller, recorder, data logger etc., without the need for special interfacing or signal conditioning. They are suitable for most materials such as food, paper, textiles, plastics, leather, tobacco, pharmaceuticals, chemicals, rubber, coal and asphalt; but not materials with a low emissivity, for example polished metals. Two-wire and four-wire versions are available:

Two-wire PyroCuple sensors transmit the target temperature as a 4-20 mA output and offer a simple solution for most applications.

Four-wire PyroCuple sensors transmit the target temperature as a 0-50 mV or thermocouple output (type J or K) plus the internal sensor temperature as a 4-20 mA output. This second output can be used to ensure that the sensor is being operated within the correct ambient temperature limits and prevent damage caused by overheating or overcooling. It can also be used to give an approximate indication of the air temperature surrounding the sensor.

## SPECIFICATION

**Model Numbers** (X = Output: see Output Table)

Field of View	-20°C to 100°C	0°C to 250°C	0°C to 500°C
2:1	PC21LT-X	PC21MT-X	PC21HT-X
15:1	PC151LT-X	PC151MT-X	PC151HT-X
30:1	PC301LT-X	PC301MT-X	PC301HT-X
Ø5mm @ 100mm	PCCFLT-X	PCCFMT-X	PCCFHT-X


## Output Table

Model (-X)	Target Temperature Output	Sensor Temperature Output
-0	4-20 mA (two wire, loop powered)	None
-1	0-50 mV	4-20 mA
-3	Type J thermocouple	4-20 mA
-4	Type K thermocouple	4-20 mA

EXAMPLE MODEL NUMBER:

PC151MT-0: PyroCuple infrared temperature sensor with 15:1 optics, temperature range 0°C to 250°C, two-wire 4-20 mA output

General	
<b>Accuracy</b> (at ambient temp 23 ± 5°C)	±1% of reading or ±1°C whichever is greater
<b>Repeatability</b> (at ambient temp 23 ± 5°C)	±0.5% of reading or ±0.5°C whichever is greater
<b>Emissivity</b>	0.95 (fixed)
<b>Response Time</b>	240 ms (90% response)
<b>Spectral Response</b>	8 to 14 µm
<b>Supply Voltage</b>	24 V DC (28 V DC max)
<b>Sensor Voltage</b>	6 V DC min
<b>Maximum Loop Impedance</b>	900 ohms (4-20 mA output)
<b>Output Impedance</b>	56 ohms (voltage/thermocouple output)
Mechanical	
<b>Construction</b>	Stainless Steel
<b>Dimensions</b>	18 mm diameter x 103 mm
<b>Cable Length</b>	1 m (standard), up to 30 m (optional)
<b>Weight with 1 m Cable</b>	95 g
Environmental	
<b>Environmental Rating</b>	IP65
<b>Ambient Temperature Range</b>	0°C to 70°C
<b>Relative Humidity</b>	95% maximum non-condensing

**DIMENSIONS (mm)****ACCESSORIES**

A range of accessories to suit different applications and industrial environments is available. These may be ordered at any time and added on-site. Accessories are as follows:

Fixed / Adjustable mounting brackets

Air purge collar

Laser sighting tool

**OPTIONS**

Options are factory installed and must be ordered with the PyroCouple. Options are as follows:

Air/water cooled housing

Certificate of calibration

Longer cable (30 m max.)





**OPTICAL CHART**

The optical chart below indicates the nominal target spot diameter at any given distance from the sensing head and assumes 90% energy.

The sensor may be used at longer distances than shown, and will measure a larger spot. The measurement accuracy is not affected by the measurement distance.

There is no maximum measurement distance, provided the air between the sensor and target is free of obstructions.

Diagrams show measured spot diameter vs measurement distance for 90% energy.

**PC21****PC151****PC301****PCCF****INSTALLATION**

The installation process consists of the following stages:


1. Preparation
2. Mechanical Installation
3. Electrical Installation

Please read the following sections thoroughly before proceeding with the installation.

**1. PREPARATION**

Mount the sensor at a distance where the measured spot is smaller than the target.

The measurement spot must not be larger than the target.



## DISTANCE AND SPOT SIZE

The size of the area (spot size) to be measured determines the distance between the sensor and the target. The spot size must not be larger than the target. The sensor should be mounted so that the measured spot size is smaller than the target.

## AMBIENT TEMPERATURE

The sensor is designed to operate in ambient temperatures from 0°C to 70°C. For ambient temperatures above 70°C, an air/water-cooled housing will be required.

Avoid thermal shock. Allow 20 minutes for the unit to adjust to large changes in ambient temperature.

## ATMOSPHERIC QUALITY

Smoke, fumes or dust can contaminate the lens and cause errors in temperature measurement. In these types of environment the air purge collar should be used to help keep the lens clean.

## ELECTRICAL INTERFERENCE

To minimise electromagnetic interference or 'noise', the sensor should be mounted away from motors, generators and such like.

## WIRING

Check the distance between the sensor and the indicating/controlling device. If necessary, the sensor can be ordered with a longer cable attached.

## MODELS WITH THERMOCOUPLE OUTPUT


When extending the cable, ensure thermocouple extension cable and connectors are used.

## POWER SUPPLY

Be sure to use a 24 V DC (25 mA) power supply.


## 2. MECHANICAL INSTALLATION

All sensors come with a 1m cable and a mounting nut. The sensor can be mounted on brackets or cut outs of your own design, or you can use the fixed and adjustable mounting bracket accessories which are shown below. Note: The sensor housing must be connected to earth at one point, either the cable shield termination or the sensor housing, but not both.



## AIR/WATER COOLED HOUSING


The air/water cooled housing shown below allows the sensor to withstand high ambient temperatures. It is equipped with two 1/8" BSP fittings. Water temperature should be 10°C to 27°C for efficient cooling. Chilled water below 10°C is not recommended. To avoid condensation, the air purge collar should be used with the water-cooled housing. Water flow rate should not be more than 0.5 to 1.5 litres/min.



## AIR PURGE COLLAR


The air purge collar below is used to keep dust, fumes, moisture, and other contaminants away from the lens. It must be screwed in fully. Air flows into the 1/8" BSP fitting and out of the front aperture. Air flow should be no more than 5 to 15 litres/min.

Clean or 'instrument' air is recommended.




### 3. ELECTRICAL INSTALLATION

#### Two-wire units (option 0)



#### Four-wire units (options 1 to 4)



#### Wire Colour Codes

See [www.calex.co.uk/pyrocouple](http://www.calex.co.uk/pyrocouple) - "Installation" section

#### OPERATION

Once the sensor is in position and the appropriate power, air, water, and cable connections are secure, the system is ready for continuous operation by completing the following simple steps:

1. Turn on the power supply
2. Turn on the meter, chart recorder or controller
3. Read / monitor the temperature

#### IMPORTANT

Be aware of the following when using the sensor:

- If the sensor is exposed to significant changes in ambient temperature (hot to cold, or cold to hot), allow 20 minutes for the temperature to stabilise before taking or recording measurements.
- Do not operate the sensor near large electromagnetic fields (e.g. around arc welders or induction heaters).

Electromagnetic interference can cause measurement errors.

- Wires must be connected only to the appropriate terminals.
- Do not damage the cable, as this could provide a path for moisture and vapour into the sensor.
- Do not open the sensor housing. This will damage the sensor and invalidate the warranty.

## MAINTENANCE

Our customer service representatives are available for application assistance, calibration, repair, and solutions to specific problems. Contact our Service Department before returning any equipment. In many cases, problems can be solved over the telephone. If the sensor is not performing as it should, try to match the symptom below to the problem. If the table does not help, call Calex for further advice.

Troubleshooting		
Symptom	Probable Cause	Solution
No output	No power to sensor	Check power supply and wiring
Inaccurate measured temperature	Target too small for sensor's field of view	Ensure the sensor's view is completely filled by the target. Position the sensor closer to the target to measure a smaller area
	Target is a reflective metal surface	Measure a non-reflective area, or paint or coat a measurable area of the target to make it non-reflective
	Field of view obstruction	Remove obstruction; ensure sensor has a clear view of target
	Dust or condensation on lens	Ensure lens is clean and dry. Clean gently with a soft lens cloth and water. If problem recurs, consider using an air purge collar
	Incorrect wire connections	Check wire colour codes
Erroneous temperature (mA or mV outputs)	Output temperature scale mismatch	Re-scale input temperature range on measurement instrument to match sensor
Erroneous temperature (thermocouple output)	No Cold Junction Compensation (CJC) or wrong type of extension cable	Enable CJC on measurement instrument; ensure extension cable and connectors are of the correct thermocouple type

## LENS CLEANING

Keep the lens clean at all times. Any foreign matter on the lens would affect measurement accuracy. Blow off loose particles (if not using the air purge accessory) with an air 'puffer'.

## GUARANTEE

Calex guarantees each instrument it manufactures to be free from defect in material and workmanship under normal use and service for the period of two years from the date of purchase. This guarantee extends only to the original buyer according to Calex Terms and Conditions of Sale.

Les pyromètres infra rouges de la série de PyroCouple mesurent des températures de -20°C à 500°C et possèdent une sortie linéaire 4..20mA, une Sortie tension ou une Sortie thermocouple. Cette gamme des signaux de sortie est compatible avec la plus part des indicateurs, contrôleurs, enregistreur, centrale d'acquisition de données etc., sans avoir besoin d'interfaces ou de conditionnements de signal particuliers. Ils conviennent à la plupart des matériaux tels que la nourriture, le papier, les textiles, les plastiques, le cuir, le tabac, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, le caoutchouc, le charbon et l'asphalte, exceptés les matériaux à faible émissivité, par exemple les métaux polis.

Les détecteurs PyroCouple sont disponibles en unités à deux ou à quatre fils.

Les détecteurs PyroCouple à deux fils transmettent la température cible sous forme d'une sortie à 4-20 mA et représentent une solution simple pour la plupart des applications de mesure de température sans contact.

Les détecteurs PyroCouple à quatre fils transmettent la température cible sous forme d'une sortie à 0-50 mV ou thermocouple (type J ou K), ainsi que la température interne du détecteur sous forme d'une sortie à 4-20 mA. On peut utiliser cette deuxième sortie afin de s'assurer que le détecteur fonctionne en-deçà des limitations de température ambiante, et ainsi éviter les dégâts potentiels causés par la surchauffe ou le refroidissement excessif. On peut l'utiliser également pour obtenir une indication approximative de la température autour du détecteur.

## SPÉCIFICATIONS

### Tableau montrant la gamme de températures vs le champ de vision

Champ de Visée	-20°C à 100°C	0°C à 250°C	0°C à 500°C
2:1	PC21LT-X	PC21MT-X	PC21HT-X
15:1	PC151LT-X	PC151MT-X	PC151HT-X
30:1	PC301LT-X	PC301MT-X	PC301HT-X
Ø5mm @ 100mm	PCCFLT-X	PCCFMT-X	PCCFHT-X


### Tableau des sorties

Model-X	Température de sortie ciblée	Température de détecteur ciblée
-0	4-20 mA	-
-1	0-50 mV	4-20 mA
-3	J thermocouple	4-20 mA
-4	K thermocouple	4-20 mA

### Générales

<b>Précision</b> (à une température ambiante de 23 ± 5°C)	± 1% de la mesure ou ± 1°C celui qui est le plus important
<b>Fidélité</b> (à une température ambiante de 23 ± 5°C)	± 0,5% de la mesure ou ± 0,5°C celui qui est le plus important
<b>Emissivité</b>	0,95 (fixée)
<b>Temps de réponse</b>	240ms (réponse 90%)
<b>Réponse spectrale</b>	8 à 14µm
<b>Voltage d'alimentation</b>	24V cc (max. 28V cc)
<b>Voltage du détecteur</b>	Min. 6V cc
<b>Impédance en boucle maximale</b>	900 Ohms (4-20mA sortie)
<b>Impédance de Sortie</b>	56 Ohms (Tension ou rendement de thermocouple)
<b>Mécaniques</b>	
<b>Construction</b>	Acier inoxydable
<b>Dimensions</b>	18mm diamètre x 103mm
<b>Longueur du câble</b>	1 m (standard), 30 m maximum (en option)
<b>Poids avec câble</b>	95 g
<b>Environnementales</b>	
<b>Catégorie environnementale</b>	IP65
<b>Echelle de température ambiante</b>	0°C à 70°C
<b>Humidité relative</b>	Maximum 95% non condensée

## DIMENSIONS (mm)



## ACCESSOIRES

Une gamme d'accessoires pour convenir aux différentes applications et environnements industriels est disponible. Les accessoires peuvent être commandés à tout moment et ajoutés sur place. Ils consistent en :

Un support de fixation fixe      Un support de fixation réglable      Un collier de purge d'air  
Outil de visée Laser


## OPTIONS

Les options suivantes sont disponibles : Les options sont installées en usine et doivent être commandées avec le détecteur PyroCouple.

Boîtier refroidi à l'air/eau      Certificat de calibrage      Câble plus long (30m max.)

## TABLEAU OPTIQUE

Le tableau optique ci-dessous indique le diamètre du point cible nominal à n'importe quelle distance de la tête de détection et assume 90% d'énergie.



## INSTALLATION


Le processus d'installation consiste aux étapes suivantes :

1. Préparation
2. Installation mécanique
3. Installation électrique

Il faut lire les sections suivantes attentivement avant de commencer l'installation.

### 1. PRÉPARATION

S'assurer que le détecteur est mis en place pour qu'il ne se concentre que sur la cible.



## DISTANCE ET TAILLE DU POINT

La taille de la zone (taille du point) qui doit être mesurée détermine la distance entre le détecteur et la cible. La taille du point ne doit pas être plus grande que la cible. Le détecteur devrait être monté de façon à ce que la taille du point mesuré est plus petite que la cible.

## TEMPÉRATURE AMBIANTE

Le détecteur est conçu pour fonctionner en températures ambiantes de 0°C à 70°C. Pour les températures ambiantes supérieures à 70°C, un boîtier refroidi à l'air/eau est nécessaire.

Éviter les chocs thermiques. Allouer 20 minutes au thermomètre, pour qu'il s'adapte à d'importantes fluctuations de température ambiante.

## QUALITÉ ATMOSPHÉRIQUE

La fumée, les vapeurs ou la poussière peuvent contaminer la lentille et provoquer des erreurs dans la mesure de température. Dans ces genres d'environnement, le collier de purge d'air devrait être utilisé pour aider à garder la lentille propre.

## INTERFÉRENCE ÉLECTRIQUE

Pour réduire l'interférence électromagnétique ou 'bruit', le détecteur devrait être monté à l'écart de moteurs, générateurs, et autres appareils similaires.

## CÂBLAGE


Vérifier la distance entre le détecteur et l'appareil d'indication / de contrôle. Si nécessaire, le détecteur PyroCouple peut être commandé avec un câble attaché plus long.

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

S'assurer qu'une alimentation électrique de 24Vcc (25mA) est utilisée.


## 2. INSTALLATION MÉCANIQUE

Tous les détecteurs sont fournis avec un câble d'un mètre et un boulon de fixation. Le détecteur peut être monté sur un support ou sur des découpes de votre propre conception ou bien les accessoires de support fixe et réglable, qui sont montrés ci-dessous, peuvent être utilisés. Nota: Il faut que le détecteur soit connecté à la terre à un seul point, soit au blindage du câble, soit au boîtier du détecteur.



## BOÎTIER REFOUÏDI À L'AIR/EAU


Le boîtier refroidi à l'air/l'eau montré ci-dessous permet au détecteur de résister à des températures ambiantes élevées. Il est équipé de deux emmanchements de 1/8" BSP. La température de l'eau devrait être entre 10°C et 27°C pour un refroidissement efficace. L'eau refroidie en dessous de 10°C n'est pas recommandée. Pour éviter la condensation, le collier de purge d'air devrait être utilisé avec le boîtier refroidi à l'eau. Le débit d'eau ne devrait pas dépasser 0,5 à 1,5 litres/min.



## COLLIER DE PURGE D'AIR


Le collier de purge d'air ci-dessous est utilisé pour garder la poussière, les vapeurs, l'humidité et autres contaminants à l'écart de la lentille. Il doit être entièrement vissé. L'air s'écoule dans l'emmanchement de 1/8" BSP et sort par l'ouverture frontale. Le débit d'air ne devrait pas dépasser 5 à 15 litres/min.

Il est recommandé d'utiliser de l'air propre ou pour les appareils.




### 3. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

#### Unités à deux fils (option 0)



#### Unités à quatre-fils (options 1 à 4)



#### Codes couleurs des fils

Voir [www.calex.co.uk/pyrocouple](http://www.calex.co.uk/pyrocouple) - section "Installation"

#### FUNCTIONNEMENT

Une fois que le détecteur est en place et que les connexions appropriées d'alimentation, d'air, d'eau et de câbles sont bien fixées, le système est prêt pour fonctionner en continu en complétant les simples étapes suivantes :

1. Mettre en route l'alimentation électrique
2. Mettre en route le compteur, l'enregistreur de tableau ou le contrôleur
3. Lire / contrôler la température

#### IMPORTANT

Il faut faire attention aux suivants lors de l'utilisation du détecteur :

- Si le détecteur est exposé à des changements significatifs de température ambiante (chaud à froid, ou froid à chaud), avant de prendre ou d'enregistrer des mesures attendre 20 minutes que la température se stabilise.
- Ne pas faire fonctionner le détecteur près d'importants champs électromagnétiques (par exemple autour d'un arc de soudage ou d'appareils chauffants à induction). Des interférences électromagnétiques peuvent provoquer des erreurs de mesure.
- Le câble ne doit être relié qu'à des terminaux appropriés.
- N'endommagez pas le câble, car cela pourrait créer un chemin d'humidité et de vapeur dans le capteur.
- Ne pas ouvrir le boîtier du capteur. Cela endommagerait le capteur et annuler la garantie.

## ENTRETIEN

Les représentants du service clientèle sont disponibles pour aider, calibrer, réparer et résoudre des problèmes particuliers. Contacter le service technique avant de retourner l'équipement. Dans beaucoup de cas, les problèmes peuvent être résolus par téléphone. Si le détecteur ne fonctionne pas comme il le devrait, essayer de faire correspondre le symptôme ci-dessous au problème. Si le tableau n'aide pas, appeler Calex pour plus de renseignement.

Diagnostic de défaillances		
Symptôme	Cause probable	Solution
Pas de sortie	Pas d'alimentation au détecteur	Vérifiez l'alimentation et le câblage
Température mesurée inexacte	Cible trop petite pour le champ de vision du capteur	Assurez-vous que la vue du capteur est complètement remplie par la cible. Placez le capteur plus près de la cible pour mesurer une zone plus petite
	La cible est une surface métallique réfléchissante	Mesurer une zone non réfléchissante ou peignez ou enduisez une zone mesurable de la cible pour la rendre non réfléchissante
	Obstruction du champ de vision	Enlever l'obstruction; Assurez-vous que le capteur a une vision claire de la cible
	Poussière ou condensation sur la lentille	Assurez-vous que la lentille est propre et sèche. Nettoyez délicatement avec un chiffon doux et de l'eau. Si le problème persiste, pensez à utiliser un collier de purge d'air
	Connexions de fils incorrectes	Vérifiez les codes de couleur des fils
Température erronée (sorties mA ou mV)	Disparité d'échelle de température de sortie	Ré-échelle plage de température d'entrée sur l'instrument de mesure pour correspondre à capteur
Température erronée (sortie du thermocouple)	Aucune compensation de soudure froide (CJC) ou incorrect type de câble d'extension	Activer CJC sur l'instrument de mesure; Assurez vous que le câble d'extension et les connecteurs sont du bon type de thermocouple

## NETTOYAGE DE LA LENTILLE

Garder la lentille propre à tout moment. Toute matière étrangère sur la lentille affecterait la précision de la mesure. Souffler les particules libres (si l'accessoire de purge d'air n'est pas utilisé) avec un 'soufflet'.

## GARANTIE

Calex garantie que tous les instruments qu'il fabrique sont exempts de défauts ou de vices de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour une période de deux ans, à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine selon les conditions de vente de Calex.

Die kontaktlosen Infrarot-Sensoren der PyroCouple-Serie messen Temperaturen von -20°C bis 500°C und sind entweder mit einem linearen 4...20mA- Ausgang, einem Spannungsausgang oder einem Thermolement-Ausgang ausgestattet. Dieser Ausgangsbereich ist mit fast jedem Anzeigergerät, Prozeßkontroller, Speicherschreiber, Datenlogger und ähnlichen Messumformern kompatibel. Eine besondere Schnittstelle oder Signalverarbeitung ist nicht erforderlich. Die Sensoren sind für die meisten Materialien wie Nahrungsmittel, Papier, Textilien, Kunststoffe, Leder, Tabak, Arzneimittel, Chemikalien, Gummi, Kohle und Asphalt geeignet, nicht aber für Materialien mit niedrigem Emissionsvermögen wie z. B. polierte Metalle.

PyroCouple-Sensoren sind als Zweidraht- oder Vierdraht-Einheiten erhältlich.

Zweidraht-PyroCouple-Sensoren übermitteln die Zieltemperatur als 4-20 mA-Ausgang und bieten eine einfache Lösung für die meisten kontaktlosen Anwendungen zur Temperaturmessung.

Vierdraht-PyroCouple-Sensoren übermitteln die Zieltemperatur als 0-50 mV- oder Thermolement-Ausgang (Typ J oder K) sowie die innere Sensortemperatur als 4-20 mA-Ausgang. Dieser zweite Ausgang kann genutzt werden, um sicherzustellen, dass der Sensor innerhalb der korrekten Grenzwerte für die Umgebungstemperatur genutzt wird, sowie um Schäden durch Überhitzung oder Unterkühlung zu verhindern. Er kann auch genutzt werden, um einen Näherungswert für die Temperatur der Luft um den Sensor zu erhalten.

## SPEZIFIKATION

Bildfeld	-20°C bis 100°C	0°C bis 250°C	0°C bis 500°C
2:1	PC21LT-X	PC21MT-X	PC21HT-X
15:1	PC151LT-X	PC151MT-X	PC151HT-X
30:1	PC301LT-X	PC301MT-X	PC301HT-X
Ø5mm @ 100mm	PCCFLT-X	PCCFMT-X	PCCFHT-X


## Ausgangstabelle

Modell-X	Zieltemperaturausgang	Sensortemperaureausgang
-0	4-20 mA	-
-1	0-50 mV	4-20 mA
-3	J thermoelement	4-20 mA
-4	K thermoelement	4-20 mA

### Allgemein

<b>Messunsicherheit</b> (bei einer Umgebungstemperatur von $23 \pm 5^\circ\text{C}$ )	$\pm 1\%$ des Messwerts / $\pm 1^\circ\text{C}$ (je nachdem, welcher Wert größer ist)
<b>Wiederholgenauigkeit</b> (bei einer Umgebungstemperatur von $23 \pm 5^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,5\%$ des Messwerts / $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (je nachdem, welcher Wert größer ist)
<b>Emissionsvermögen</b>	0,95 (festgelegt)
<b>Reaktionszeit</b>	240ms (90% reaktion)
<b>Spektralempfindlichkeit</b>	8 bis $14\mu\text{m}$
<b>Speisespannung</b>	24V Gleichstrom (28V Gleichstrom max.)
<b>Sensorspannung</b>	6V Gleichstrom min.
<b>Maximale Kreis-Impedanz</b>	900 Ohm (4-20mA Leistung)
<b>Ausgangsimpedanz</b>	56 Ohm (Spannung oder Thermolementausgang)
<b>Mechanische Daten</b>	
Konstruktion	Rostfreier Stahl
Abmessungen	18mm Durchmesser x 103mm
Kabellänge	1 m (standard), bis zu 30 m (optional)
Gewicht mit Kabel	95 g
<b>Umweltbestimmungen</b>	
<b>Umwelttechnische Einstufung</b>	IP65
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0°C bis 70°C
<b>Relative Feuchte</b>	Höchstens 95%, ohne Kondensation

## ABMESSUNGEN (mm)



## ZUBEHÖR

Eine Reihe von Zubehörteilen für unterschiedliche Anwendungen und industrielle Umgebungen sind erhältlich.

Die Zubehörteile können jederzeit bestellt und vor Ort installiert werden. Die folgenden Zubehörteile sind lieferbar:

- Feste Halterung
  - Verstellbare Halterung
  - Luftpülmanschette
- Laserzielstrahl


## OPTIONEN

Die folgenden Optionen sind verfügbar. Die Optionen werden werkmäßig installiert und müssen zusammen mit dem PyroCouple-Sensor bestellt werden.

- Luft-/wassergekühltes Gehäuse
- Eichbescheinigung
- Längeres Kabel (max. 30m)

## OPTISCHES DIAGRAMM

Das optische Diagramm unten gibt den nominellen Zielpunktdurchmesser in einer beliebigen Entfernung vom Messkopf an. Es werden 90% Energie angenommen.



## INSTALLATION


Der Installationsprozess besteht aus den folgenden Phasen:

1. Vorbereitung
2. Mechanische Installation
3. Elektrische Installation

Bitte lesen Sie sich die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### 1. VORBEREITUNG

Achten Sie darauf, dass der Sensor nach dem Aufstellen nur auf das Ziel weist.



## ENTFERNUNG UND ZIELPUNKTGRÖSSE

Die Größe des Messbereichs (Zielpunktgröße) bestimmt die Entfernung zwischen Sensor und Ziel. Die Zielpunktgröße darf die Zielgröße nicht übersteigen. Der Sensor sollte so aufgestellt werden, dass die gemessene Zielpunktgröße kleiner ist als das Ziel.

## UMGEBUNGSTEMPERATUR

Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 70°C konzipiert. Bei Umgebungstemperaturen über 70°C ist ein luft-/wassergekühltes Gehäuse erforderlich.

Vermeiden Sie Wärmeschocks. Warten Sie 20 Minuten, damit sich das Gerät an starke Veränderungen in der Umgebungstemperatur gewöhnen kann.

## LUFTQUALITÄT

Rauch, Dämpfe oder Staub können die Linse verunreinigen und zu Fehlern bei der Temperaturmessung führen. In derartigen Umgebungen sollte die Luftspülmanschette verwendet werden, damit die Linse sauber bleibt.

## ELEKTRISCHE STÖRUNGEN

Um elektromagnetische Störungen oder "Lärm" auf ein Minimum zu reduzieren, sollte der Sensor entfernt von Motoren, Generatoren und ähnlichen Geräten aufgestellt werden.

## VERKABELUNG


Überprüfen Sie die Entfernung zwischen dem Sensor und dem Anzeige-/Steuergerät. Bei Bedarf kann der PyroCouple-Sensor mit längerem Kabel geliefert werden.

## NETZSPANNUNG

Achten Sie darauf, dass Sie 24V Gleichstrom (25mA) verwenden.


## 2. MECHANISCHE INSTALLATION

Alle Sensoren werden mit einem 1m langem Kabel und einer Befestigungsmutter geliefert. Der Sensor kann an Halterungen oder mit Ihrer eigenen Konstruktion befestigt werden. Oder verwenden Sie die unten abgebildeten festen und verstellbaren Zubehörteile für die Halterung. Hinweis: Der Sensor darf nur an einem Punkt geerdet sein, nämlich entweder an der Kabelabschirmung oder am Sensorgehäuse.



## LUFT-/WASSERGEKÜHLTE GEHÄUSE


Aufgrund des im Folgenden dargestellten luft-/wassergekühlten Gehäuses kann der Sensor hohen Umgebungstemperaturen standhalten. Der Sensor ist mit zwei 1/8-Zoll-Bsp-Verbindungsstücken ausgestattet. Um eine wirksame Kühlung zu gewährleisten, sollte die Wassertemperatur zwischen 10°C und 27°C betragen. Gekühltes Wasser unter 10°C ist nicht zu empfehlen. Um Kondensation zu vermeiden, sollte die Luftpülmanschette in Verbindung mit dem wassergekühlten Gehäuse eingesetzt werden. Den Wasserdurchfluss sollte nicht mehr als 0,5 bis 1,5 Liter/Min. betragen.



## LUFTSPÜLMANSCHETTE


Die unten abgebildete Luftspülmanschette hält Staub, Dämpfe, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen von der Linse fern. Die Manschette muss vollständig eingeschraubt werden. Luft strömt in das 1/8-Zoll-Bsp-Verbindungsstück und aus der vorderen Öffnung. Der Luftstrom sollte nicht mehr als 5 bis 15 Liter/Min. betragen.

Es wird reine Luft oder "Hilfsluft" empfohlen.




### 3. ELEKTRISCHE INSTALLATION

#### Zweidraht-Einheiten (Option 0)



#### Vierdraht-Einheiten (Optionen 1 bis 4)



#### Farbcodes der Kabel

Besuchen Sie: [www.calex.co.uk/pyrocouple](http://www.calex.co.uk/pyrocouple) - Abschnitt "Installation"

#### BETRIEB

Wenn der Sensor aufgestellt ist und die entsprechenden Strom-, Luft-, Wasser- und Kabelanschlüsse gesichert sind, kann das System mit den folgenden einfachen Schritten auf Dauerbetrieb eingestellt werden:

1. Die Stromversorgung einschalten
2. Das Messgerät, den Rekorder oder Messumformer einschalten
3. Die Temperatur ablesen / überwachen

#### WICHTIG

Achten Sie beim Einsatz des Sensors auf die folgenden Punkte:

- Wenn der Sensor erheblichen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird (heiss/kalt oder kalt/heiss), sind 20 Minuten notwendig, damit sich die Temperatur vor der Temperaturmessung und -aufzeichnung stabilisieren kann.
- Betreiben Sie den Sensor nicht in der Nähe großer elektromagnetischer Felder (z.B. von Lichtbogenschweißgeräten oder Induktionsheizgeräten). Elektromagnetische Störungen können zu Messfehlern führen.
- Die Kabel dürfen nur mit den korrekten Anschlüssen verbunden werden.
- Beschädigen Sie das Kabel nicht, da dies einen Weg für Feuchtigkeit und Dampf in den Sensor bieten könnte.
- Öffnen Sie das Sensorgehäuse nicht. Dadurch wird der Sensor beschädigt werden und die Garantie erlischt.

#### WARTUNG

Unsere Kundendienstmitarbeiter können bei Anwendungen, Kalibrierung, Reparaturen und Lösung konkreter Probleme helfen. Setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung, bevor Sie Geräte zurücksenden. Häufig können Probleme telefonisch gelöst werden. Wenn der Sensor nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, das unten aufgeführte Symptom dem entsprechenden Problem zuzuordnen. Wenn die Tabelle nicht weiterhilft, kann Ihnen Calex möglicherweise telefonisch weitere Tipps geben.

Störungssuche		
Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Kein Ausgangssignal	Keine Stromversorgung am Sensor	Überprüfen Sie die Stromversorgung und Verkabelung
Ungenau gemessene Temperatur	Ziel zu klein für das Sichtfeld des Sensors	Stellen Sie sicher, dass die Sicht des Sensors vollständig vom Ziel ausgefüllt ist. Positionieren Sie den Sensor näher am Ziel, um einen kleineren Bereich zu messen
	Ziel ist eine reflektierende Metalloberfläche	Messen Sie einen nicht reflektierenden Bereich oder malen oder beschichten Sie einen messbaren Bereich des Ziels, um es nicht reflektierend zu machen
	Sichtfeld Behinderung	Entfernen Sie das Hindernis; Stellen Sie sicher, dass der Sensor eine klare Sicht auf das Ziel hat
	Staub oder Kondensation auf der Linse	Stellen Sie sicher, dass die Linse sauber und trocken ist. Reinigen Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch und Wasser. Wenn das Problem erneut auftritt, sollten Sie einen Luftspülkragen verwenden
	Falsche Kabelverbindungen	Überprüfen Sie die Drahtfarbencodes
Fehlerhafte Temperatur (mA oder mV Ausgänge)	Abweichung der Ausgangstemperaturskala	Skalieren Sie den Eingangstemperaturbereich am Messgerät entsprechend dem Sensor
Fehlerhafte Temperatur (Thermoelementausgang)	Keine Cold Junction Compensation (CJC) oder falscher Typ des Verlängerungskabels	CJC am Messinstrument aktivieren; Stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel und die Stecker vom richtigen Thermoelementtyp sind

### REINIGEN DER LINSE

Halten Sie die Linse stets sauber. Fremdkörper auf der Linse würden die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Blasen Sie lose Partikel mit einem Gebläse von der Linse (sofern Sie nicht die Luftspülmanschette verwenden).

### GARANTIE

Calex gewährleistet, dass jedes von Calex hergestellte Instrument über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch und ordnungsgemäßer Wartung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und richtet sich nach den Calex-Geschäftsbedingungen.

El sensor de infrarrojos sin contacto PyroCouple, mide temperaturas desde -20 a 500° C y dispone de salida 4-20 mA., voltaje o termopar. Este rango de señales de salida es compatible con la mayoría de indicadores, controladores, registradores, data loggers, etc., sin necesidad de una interconexión especial o acondicionamiento de señal. Son adecuados para la mayoría de las materias, tales como alimentos, papel, telas, plásticos, cuero, tabaco, medicinas, productos químicos, caucho, carbón y asfalto; sin embargo, no lo son para materiales con una baja emisividad, por ejemplo, los metales pulidos.

Existen versiones de los sensores PyroCouple de dos y cuatro hilos.

Los sensores PyroCouple de dos hilos transmiten la temperatura objetivo como una salida de 4-20 mA y suponen una solución simple para la mayoría de las aplicaciones de medición de temperatura sin contacto.

Los sensores PyroCouple de cuatro hilos transmiten la temperatura objetivo como una salida de 0-50 mV o como salida de termopar (tipo J o K) más la temperatura interna del sensor como una salida de 4-20 mA. Esta segunda salida se puede utilizar para garantizar que el sensor se está utilizando dentro de los límites adecuados de temperatura ambiental y se evitan posibles daños por recalentamiento o subenfriamiento. También se pueden utilizar para proporcionar una indicación aproximada de la temperatura del aire que rodea al sensor.

## CARACTERÍSTICAS

### Tabla de rango de temperaturas frente a campo de visualización


Campo Visual	-20°C a 100°C	0°C a 250°C	0°C a 500°C
2:1	PC21LT-X	PC21MT-X	PC21HT-X
15:1	PC151LT-X	PC151MT-X	PC151HT-X
30:1	PC301LT-X	PC301MT-X	PC301HT-X
Ø5mm @ 100mm	PCCFLT-X	PCCFMT-X	PCCFHT-X

### Tabla de salidas

Modelo-X	Salida de temperatura objetivo	Salida de temperatura del sensor
-0	4-20 mA	-
-1	0-50 mV	4-20 mA
-3	J Termocoppia	4-20 mA
-4	K Termocoppia	4-20 mA

General	
<b>Precisión</b> (a una temperatura ambiente de 23 ± 5 °C)	±1% de lectura o ±1°C, la cifra que sea mayor
<b>Repetibilidad</b> (a una temperatura ambiente de 23 ± 5 °C)	±0,5% de lectura o ±0,5°C, la cifra que sea mayor
<b>Emisividad</b>	0,95 (fijada)
<b>Tiempo de respuesta</b>	240ms (90% respuesta)
<b>Respuesta espectral</b>	8 a 14µm
<b>Tensión de alimentación</b>	24Vcc (máx. 28Vcc)
<b>Tensión del sensor</b>	mín. 6Vcc
<b>Impedancia máxima de circuito</b>	900 Ohmios (4-20mA Salida)
<b>Impedancia de Salida</b>	56 Ohmios (Voltaje o salida del termopar)
Mecánica	
<b>Construcción</b>	Acero inoxidable
<b>Dimensiones</b>	18mm de diámetro x 103mm
<b>Longitud de cable</b>	1 m (standard), hasta 30 m (opcional)
<b>Peso con cable</b>	95g
Ambiente	
<b>Valoración ambiental</b>	IP65
<b>Gama de temperatura ambiental</b>	0°C a 70°C
<b>Humedad relativa</b>	95% máximo sin condensación

## DIMENSIONES (mm)



## ACCESORIOS

Se encuentra disponible una gama de accesorios para las distintas aplicaciones y ambientes industriales. Los accesorios pueden pedirse en cualquier momento y añadirse en el mismo recinto. Éstos consisten en las piezas a siguientes:

Consola fija para el montaje    Consola regulable de montaje    Aro de purga de aire  
 Herramienta de enfoque láser


## OPCIONES

Se encuentran a disposición las siguientes opciones. Las opciones son instaladas en la fábrica y deben pedirse con el sensor PyroCouple.

Caja de enfriamiento por aire/agua    Certificado de calibración    Cable más largo (máx. de 30m)

## CUADRO ÓPTICO

El cuadro óptico de debajo indica el diámetro nominal del punto de diana a una distancia dada de la cabeza sensora y asume 90% de energía.



## INSTALACIÓN


El proceso de instalación consiste en las siguientes etapas:

1. Preparación
2. Instalación mecánica
3. Instalación eléctrica

Leer las siguientes secciones con detenimiento antes de proceder a la instalación.

### 1. PREPARACIÓN

Asegurarse de que el sensor se coloca de manera que esté enfocando solamente a la diana.



## DISTANCIA Y TAMAÑO DE LA ZONA DE MEDICIÓN

El tamaño de la zona de medición a medir determina la distancia entre el sensor y la diana. El tamaño de la zona de medición no debe ser mayor que el de la diana. El sensor debe ser instalado de manera que la zona de medición determinada sea menor que la diana.

## LA TEMPERATURA AMBIENTE

El sensor está diseñado para funcionar en temperaturas ambientes desde 0°C hasta 70°C. Para las temperaturas ambientes superiores a 70°C, se hará necesario una caja de enfriamiento por aire/agua.

Evitar un cambio brusco de temperatura. Dejar pasar 20 minutos para que la unidad se ajuste a los grandes cambios de temperatura ambiente.

## CALIDAD ATMOSFÉRICA

Los humos o el polvo pueden contaminar la lente y causar errores en la medición de la temperatura. El aro de purga de aire debe usarse en ambientes de este tipo para ayudar a mantener la lente limpia.

## INTERFERENCIA ELÉCTRICA

Para reducir al mínimo la interferencia electromagnética o el "ruido", el sensor debe ser instalado alejado de motores, generadores o similares.

## CONEXIONES ELÉCTRICAS


Comprobar la distancia entre el sensor y el dispositivo indicador/controlador. Si es necesario, el sensor PyroCouple se puede pedir con el cable que viene adosado, más largo.

## SUMINISTRO ELÉCTRICO

Asegurarse de usar un suministro eléctrico de 24Vcc, (25mA).


## 2. INSTALACIÓN MECÁNICA

Todos los sensores vienen con 1 metro de cable y una tuerca de montaje. PyroCouple sensor puede ser instalado en una consola o dispositivos de diseño propio, o puede usar los accesorios de consola fija y regulable de montaje que se muestran debajo. Nota: El sensor debe ser conectado a la tierra en un único punto, en el blindaje del cable o en la carcasa del sensor.



### CAJA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE/AGUA

La caja de enfriamiento por aire/agua mostrada a continuación permite al sensor soportar temperaturas ambientales elevadas. Se encuentra equipado de dos accesorios BSP (hilo de rosca en paralelo de British Standards) de 1/8 de pulgada. La temperatura del agua debe ser de 10°C a 27°C para un enfriamiento eficaz. No se recomienda agua fría por debajo de los 10°C. Para evitar una condensación, el aro de purga de aire debe usarse con la caja de enfriamiento por agua. El caudal de agua no debe ser superior a 0,5 a 1,5 litros/min.




Español

### ARO DE PURGA DE AIRE


El aro de purga de aire a continuación se usa para mantener el polvo, los humos, la humedad y otros contaminantes alejados de la lente. Debe atornillarse completamente. El aire fluye hacia adentro del accesorio BSP de 1/8 de pulgada y hacia afuera de la abertura frontal. El flujo de aire no debe ser superior a 5 a 15 litros/min.

Se recomienda aire limpio o "para instrumentos".




### 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

#### Equipos de dos hilos (opción 0)



#### Equipos de cuatro hilos (opciones 1 a 4)



#### El código de los colores de los alambres

Consulte [www.calex.co.uk/pyrocouple](http://www.calex.co.uk/pyrocouple) - sección "Installation"

#### FUNCIONAMIENTO

Una vez que el sensor está en posición y el suministro eléctrico, el aire, el agua y las conexiones de cables apropiadas están seguras, el sistema está listo para el funcionamiento continuo, una vez se completen los sencillos pasos siguientes:

1. Encender el suministro eléctrico
2. Encender el medidor, el registro gráfico o el controlador
3. Leer / controlar la temperatura

#### IMPORTANTE

Prestar atención a lo siguiente al usar el sensor:

- Si el sensor se expone a cambios significativos de temperatura ambiental (de caliente a frío o de frío a caliente), dejar pasar 20 minutos para que la temperatura se estabilice antes de tomar o registrar temperaturas.
- No hacer funcionar el sensor cerca de grandes campos electromagnéticos (ejemplo, cerca de soldadoras por arco o calentadores por corrientes de inducción). Las interferencias electromagnéticas pueden causar errores de medición.
- Los hilos deben ser conectados solamente a las terminales apropiadas.
- No dañe el cable, ya que esto puede convertirse en una vía de entrada de humedad y vapor al sensor.
- No abra la carcasa del sensor. Esto puede dañar el sensor y anular la garantía.

## MANTENIMIENTO

Nuestros representantes de servicio al cliente están a su disposición para asistirles en aplicaciones, calibración, reparación y soluciones a problemas específicos. Contactar nuestro Departamento de servicio antes de devolver el equipo. En muchos casos, los problemas pueden resolverse por teléfono. Si el sensor no funciona como debiera, intentar encontrar el síntoma de entre los siguientes para identificar su problema. Si la tabla no le sirve de ayuda, llamar a Calnex para mayor asistencia.

Identificación de problemas		
Síntoma	Causa probable	Solución
No funciona	No hay suministro eléctrico al sensor	Comprobar el suministro eléctrico y el cableado
Temperatura medida inexacta	Destino demasiado pequeño para el campo de visión del sensor	Asegúrese de que la vista del sensor esté completamente llena por el objetivo. Coloque el sensor más cerca del objetivo para medir un área más pequeña
	El objetivo es una superficie de metal reflectante	Mida un área no reflectante, o pinte o cubra un área mensurable del objetivo para hacerlo no reflectivo
	Obstrucción del campo de visión	Eliminar la obstrucción; asegurar que el sensor tenga una vista clara del objetivo
	Polvo o condensación en la lente	Asegúrese de que la lente esté limpia y seca. Limpie suavemente con un paño suave para lentes y agua. Si el problema persiste, considere usar un collar de purga de aire
	Conexiones de cables incorrectas	Verifique los códigos de color del cable
Temperatura errónea (salidas mA o mV)	La escala de temperatura de salida no coincide	Vuelva a escalar el rango de temperatura de entrada en el instrumento de medición para que coincida con el sensor
Temperatura errónea (salida de termopar)	Sin compensación de unión en frío (CJC) o tipo incorrecto de cable de extensión	Habilitar CJC en el instrumento de medición; asegúrese de que el cable de extensión y los conectores sean del tipo de termopar correcto

## LIMPIEZA DE LALENTE

Mantener la lente limpia en todo momento. Cualquier materia extraña en la lente afectaría la precisión de medición. Soplar las partículas sueltas (si no se usa el accesorio de purga de aire) con un 'soplador' de aire.

## GARANTÍA

Calnex garantiza que cada instrumento que fabrica no presentará defectos de material ni de mano de obra bajo circunstancias de uso y servicio normales por un período de dos años desde la fecha de compra. Esta garantía se extiende solamente al comprador original, según los términos y condiciones de venta de Calnex.

I sensori di temperatura infrarosso senza-contatto serie PyroCouple misurano temperature comprese tra -20°C e +500°C e possono fornire un'uscita lineare 4...20mA, un'uscita in Volt oppure uscita con segnale termocoppia. Questa gamma di segnali di uscita è compatibile con qualsiasi indicatore, regolatore, registratore, data logger..., senza bisogno di speciale interfaccia o condizionamento di segnale. Sono idonei per la maggior parte di materiali quali alimentari, carta, tessuti, plastiche, pellame, tabacco, prodotti farmaceutici, chimici, gomma, carbone e asfalto; ma non per materiali a bassa emissività come ad esempio metalli levigati.

I sensori PyroCouple sono disponibili come unità a due o quattro cavi.

I sensori PyroCouple a due cavi trasmettono la temperatura mirata come uscita di 4-20 mA e offrono una soluzione semplice per la maggior parte delle applicazioni per la misurazione delle temperature senza-contatto.

I sensori PyroCouple a quattro cavi trasmettono la temperatura mirata come uscita di 0-50 mV o termocoppia (tipo J o K) nonché la temperatura del sensore interno come uscita a 4-20 mA. Questo secondo uscita può essere usato per garantire che il sensore sia operato nei limiti di temperatura ambiente adeguati e impedire danni provocati dal surriscaldamento o raffreddamento eccessivo. Può anche essere usato per ottenere un'indicazione approssimativa della temperatura dell'aria intorno al sensore.

## DATA TECNICI

### Tabella gamma di temperatura vs campo-vista

Risoluzione Ottica	-20°C a 100°C	0°C a 250°C	0°C a 500°C
2:1	PC21LT-X	PC21MT-X	PC21HT-X
15:1	PC151LT-X	PC151MT-X	PC151HT-X
30:1	PC301LT-X	PC301MT-X	PC301HT-X
Ø5mm @ 100mm	PCCFLT-X	PCCFMT-X	PCCFHT-X

### Tabella di uscita

Modello (-X)	Uscita temperatura mirata	Uscita temperatura sensore
-0	4-20 mA	-
-1	0-50 mV	4-20 mA
-3	J Termopar	4-20 mA
-4	K Termopar	4-20 mA

#### Generale

<b>Precisione</b> (a una temperatura ambiente di 23 ± 5°C)	±1% della lettura o ±1°C al massimo
<b>Ripetibilità</b> (a una temperatura ambiente di 23 ± 5°C)	±0.5% della lettura o ±0.5°C al massimo
<b>Coefficiente di emissione</b>	0.95 (fisso)
<b>Tempo di risposta</b>	240ms (90% di risposta)
<b>Banda spettrale</b>	da 8 a 14µm
<b>Alimentazione</b>	24Vcc (28Vcc max.)
<b>Voltaggio sensore</b>	6Vcc min.
<b>Impedenza massima circuito</b>	900 Ohm (4-20mA Uscita)
<b>Impedenza di Uscita</b>	56 Ohm (Tensione o uscita della termocoppia)


#### Meccanica

<b>Contenitore</b>	Acciaio inossidabile
<b>Dimensioni</b>	18mm diametro x 103mm
<b>Lunghezza standard del cavo</b>	1 m (standard), fino a 30 m (opzionale)
<b>Peso (incluso il cavo)</b>	95g

#### Ambientale

<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Temperatura operativa</b>	Da 0°C a 70°C
<b>Umidità relativa</b>	95% non-condensazione massima

## DIMENSIONI (mm)



## ACCESSORI

Sono disponibili diversi accessori adatti a differenti applicazioni nel settore industriale. Questi accessori, acquistabili anche in un secondo tempo e applicabili in campo sono:

Squadretta di fissaggio fissa Squadretta di fissaggio regolabile Collare per la pulizia  
Puntatore laser


## OPZIONI

Sono disponibili le seguenti opzioni che eventualmente devono essere precisate all'atto della ordinazione.

Camicia di raffreddamento aria/acqua Certificato di taratura  
Cavo con lunghezza maggiorata (max 30m)

## DIAGRAMMI OTTICI

I diagrammi qui sotto riportati indicano (in mm e pollici) la grandezza minima dell'oggetto (target) alle varie distanze per una corretta misura.



## INSTALLAZIONE


Il processo di installazione consiste delle seguenti fasi:

1. Preparazione
2. Installazione meccanica
3. Installazione elettrica

Si prega di leggere interamente le seguenti sezioni prima di procedere all'installazione.

### 1. PREPARAZIONE

Assicurarsi che il sensore pirometrico sia posizionato in modo di essere focalizzato sull'oggetto di cui si deve misurare la temperatura



## DISTANZA E DIMENSIONE SPOT

In base al cono utile (spot) che parte dal sensore (vedi disegno nella pagina precedente) la dimensione dell'area da misurare determina la distanza tra sensore e oggetto. L'oggetto non deve essere più grande dello spot, in questo caso si deve allontanare il sensore dall'oggetto fino che lo stesso risulta uguale o più piccolo dello spot.

## TEMPERATURA AMBIENTE

Il sensore può lavorare a temperatura ambiente compresa tra 0°C e 70°C. Per temperatura ambiente superiore si deve usare la camicia di raffreddamento.

Evitare shock termici. Aspettare circa 20 minuti per adeguare il sensore pirometrico alla temperatura dell'ambiente.

## QUALITA' ATMOSFERICA

Se nell'ambiente l'aria è impregnata di fumo o di impurità usare il collare di raffreddamento per pulire l'ottica del sensore.

## INTEFERENZE ELETTRICHE

Per evitare interferenze e disturbi causati dai campi elettromagnetici posizionare il sensore lontano da motori, cavi di alta tensione, ecc.

## CABLAGGIO


Controllare la distanza tra il sensore pirometrico e l'utilizzazione. In caso di distanza maggiore di 1m precisare la lunghezza opzionale del cavo.

## ALIMENTAZIONE

Controllare che l'alimentazione sia 24 Vcc (25 mA)


## 2. INSTALLAZIONE MECCANICA

I sensori sono forniti con cavo di 1 m e dado di fissaggio per il montaggio sulla parte terminale filettata tramite squadrette fisse o regolabili come quelle fornibili dalla casa e qui sotto riportate. **NOTA BENE:** Il sensore deve essere messo a terra solo su un punto: o sul cavo schermato o dal contenitore del sensore.



## CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO ARIA/ACQUA


Questa opzione deve essere montata in fabbrica sul sensore e permette di sopportare elevate temperature ambiente. L'acqua (o l'aria compressa) viene fatta defluire tramite i 2 manicotti BSP 1/8" di ingresso e di uscita. Con acqua tra 10°C e 27°C si può installare il sensore ad una temperatura ambiente di 200°C/250°C. si raccomanda di non usare acqua fredda al di sotto di 10°C per evitare condensa sull'ottica. In questo caso si può usare il collare di pulizia (vedi sotto). La portata d'acqua non deve superare 0,5 a 1,5 litri/min.



## COLLARE DI PULIZIA AD ARIA


Con questo accessorio tramite il suo manicotto BSP 1/8" si può insufflare aria compressa (portata raccomandata tra 5 e 15 litri/min.). L'aria fuoriesce dalla superficie frontale del collare tenendo pulita l'ottica retrostante il collare montato sul sensore. Il montaggio del collare sul sensore è a vite sull'interno filettato.

L'aria compressa inviata deve essere pulita e filtrata.




### 3. INSTALLAZIONE ELETTRICA

#### Unità a due cavi (opzione 0)



#### Unità a quattro cavi (opzioni da 1 a 4)



#### FUNZIONAMENTO

Installato il sensore e collegato alla rete elettrica ed eventualmente ai circuiti di raffreddamento, si procede a:

1. Accendere l'alimentazione (accertarsi che sia 24 Vcc)
2. Dare tensione all'utilizzazione (es. visualizzatore)
3. Leggere e controllare la temperatura sul visualizzatore

#### AVVERTENZE

- Se la temperatura della zona nel quale è installato il sensore è superiore (o inferiore) alla temperatura ambiente di 10/24°C attendere circa 20 minuti per il tempo di stabilizzazione necessario per avere misure affidabili
- Non azionare il sensore in prossimità di consistenti campi elettromagnetici (p.e. vicino ad archi voltaici o forni a induzione). I disturbi elettromagnetici possono causare errori rilevanti della misura
- Accertarsi in anticipo che i cablaggi elettrici siano fatti sui terminali giusti.
- Non danneggiare il cavo, poiché ciò potrebbe creare una via d'accesso al sensore per l'umidità e il vapore.
- Non aprire la custodia del sensore. In questo modo danneggiare il sensore e invalidare la garanzia.

#### MANUTENZIONE

Salvo che per una periodica pulizia dell'ottica il PyroCouple non richiede una particolare manutenzione. In caso di cattivo funzionamento chiedere all'agente locale consigli per l'eliminazione del problema avvalendosi della sottostante tabella diagnostica. Solo in caso di non risolvere il problema dopo questo contatto rimandare il sensore alla Casa o all'agente locale per un più approfondito controllo.

Identificazione dei problemi		
Problema	Causa probabile	Soluzione
Manca l'uscita	Sensore non alimentato	Controllare l'alimentazione e il cablaggio
Temperatura misurata imprecisa	Target troppo piccolo per il campo visivo del sensore	Assicurarsi che la vista del sensore sia completamente riempita dal bersaglio. Posizionare il sensore più vicino all'obiettivo per misurare un'area più piccola
	L'obiettivo è una superficie metallica riflettente	Misurare un'area non riflettente, o dipingere o rivestire un'area misurabile del target per renderlo non riflettente
	Ostruzione del campo visivo	Rimuovere l'ostruzione; assicurarsi che il sensore abbia una visione chiara del bersaglio
	Polvere o condensa sull'obiettivo	Assicurarsi che l'obiettivo sia pulito e asciutto. Pulire delicatamente con un panno morbido per lenti e acqua. Se il problema si ripresenta, prendere in considerazione l'utilizzo di un collare di spurgo aria.
	Collegamenti elettrici errati	Controllare i codici colore dei fili
Temperatura errata (uscita mA o mV)	Mancata corrispondenza della scala della temperatura di uscita	Ricalcolare l'intervallo della temperatura di ingresso sullo strumento di misura per adattarlo al sensore
Temperatura errata (uscita termocoppia)	Nessuna compensazione della giunzione fredda (CJC) o tipo errato di cavo di prolunga	Abilita CJC sullo strumento di misura; assicurarsi che il cavo di prolunga e i connettori siano del tipo corretto di termocoppia

## PULIZIA DELL'OTTICA

Mantenere la lente sempre pulita. Depositi sulla lente influenzano la misura. Se il sensore non è dotato del collare di pulizia e vi sono particelle solide usare un getto di aria o un panno bagnato d'acqua non contenente abrasivi.

## GARANZIA

Calex garantisce i suoi prodotti per la durata di due anni dalla consegna. Questa garanzia vale solo per il cliente originale secondo i termini usuali delle condizioni di vendita.

Issue P - March 26

---

**Calex Electronics Limited**

PO Box 2, Leighton Buzzard, Bedfordshire, England LU7 4AZ

Tel: +44 (0)1525 373178 | [mail@calex.co.uk](mailto:mail@calex.co.uk) | [www.calex.co.uk](http://www.calex.co.uk)

